

Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2011/0029/O

Sledovaná / deklarována vlastnost	Zkušební norma/ postup	Požadavek	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1 ČSN EN 13501-2+A1	E30 / EI ₂₃₀ / EW30	- tuhá normová podpěrná konstrukce: E30 / EI ₂₃₀ / EW30 ¹⁾ - lehká podpěrná konstrukce: E30 / EI ₂₃₀ / EW30 ¹⁾	Splňuje
Třída reakce na oheň	ČSN 73 0810, ČSN EN 13501-1+A1 Rozhodnutí Komise 2000/605/ES Rozhodnutí Komise 2007/348/ES	Tepelná izolace Heralan – A1 Ocelová zárubeň a víko– A1 OSB desky - D-s2, d0	Tepelná izolace Heralan – A1 Ocelová zárubeň a víko– A1 OSB desky - D-s2, d0	Splňuje
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP1 – DP3	DP1	Splňuje
Zdravotní nezávadnost	Vyhl. MZ č. 6/2003 Sb.	Zdravotně nezávadné včetně povrchových úprav	Zdravotně nezávadné	Splňuje

- Pozn.: ¹⁾ uvedená klasifikace platí pro normové, tuhé, podpěrné konstrukce a zároveň pro nenormové podpěrné konstrukce, které jsou podrobně popsány v protokolech o zkouškách. Oblast aplikace je uvedena v protokolech o klasifikaci.

Platnost STO č. S-216/C5a/2011/0029 je do 31. května 2014.



Jaroslav Dufek
Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – A0 216